

TEST REPORT

Operator:**Novák****Dezider****Test site:****Hala-výroba ATR****prevádzka 07****Instrument's data**Type: TeraOhm 10kVModel: MI 3200Ser.No.:

18290021

Producer:

METREL d.d.

Report created on

16. 10. 2018

No Results

1 Montážna hala
16.Oct.2018 15:48

INSULATION RESISTANCE

R: >500GΩ

U: 552V

I: 0.00nA

C: 0.0nF

Rmax: _____Ω

Rmin: _____Ω

Un: 500V

tm: 00min 13s

2 Montážna hala
16.Oct.2018 15:54

INSULATION RESISTANCE

R: 2.02MΩ

U: 541V

I: 268uA

C: _____F

Rmax: _____Ω

Rmin: _____Ω

Un: 500V

tm: 00min 09s

Comments:

Meranie izolácie podľa zákazky

Ďakujeme, že využívate naše služby.